PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
26-601 Radom, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D **e-mail: radom@psse.waw.pl**
☎ 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 **www.psse.waw.pl/radom**

HKN.49.218.2019

Radom, dnia 11.10.2019r.

Gmina Pionki
ul. Zwycięstwa 6a
26-670 Pionki

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu zawiadamia, że wynik badania próbki wody pobranej w dniu 7.10.2019r. z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej tj. PSP Jaroszki gm. Pionki wykazał zgodnie ze sprawozdaniem nr:
- 2162/S (wynik cząstkowy) próbka dostarczona do laboratorium w dniu 7.10.2019r. przekroczenie liczby bakterii grupy coli tj. 2 jtk/100 ml wody, najwyższa dopuszczalna wartość w/w parametru wynosi 0 jtk/100 ml wody oraz przekroczenie enterokoków tj. 2 jtk/100 ml wody, najwyższa dopuszczalna wartość w/w parametru wynosi 0 jtk/100 ml.

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu informuje, iż ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowotne, na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1czyli zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu
z up. Witold Barwicki
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:
3. Wójt Gminy Pionki
   ul. Zwycięstwa 6a
   26-670 Pionki